

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia pn.:

Dostawa i montaż magazynu energii do SĄDU REJONOWEGO W JAROSŁAWIU Z SIEDZIBĄ UL. JANA PAWŁA II 11, 37-500 JAROSŁAW znak: G.262.4.2025

Zamawiający Sąd Okręgowy w Przemyślu, ul. Konarskiego 6, 37-700 Przemyśl udziela wyjaśnień na przedstawione przez oferenta pytania z dnia 02.10.2025 r.

PYTANIE 1

W związku iż proponowany model magazynu energii jest przystosowany do montażu na zewnątrz jest on nie rozbieralny, jego waga wynosi (około 1 tony) oraz gabaryt nie pozwala na to aby go wnieść do projektowanej lokalizacji bez przeróbek budowlanych.

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania innego modelu magazynu energii tej samej firmy, o parametrach technicznych równoważnych w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz parametrów prądowych, który jest modułowy?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza magazyn energii tej samej firmy o parametrach technicznych równoważnych w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz parametrów prądowych, który jest modułowy (rozbieralny).

Proponowany magazyn energii elektrycznej i jego montaż nie mogą wywołać konieczności wykonania innych robót budowlanych (np. rozbiórka przegród budowlanych). Magazyn energii należy umieścić w projektowanym pomieszczeniu.

Przed zmianą było: Termin składania ofert: 3 **października 2025 r.**

Po zmianie jest: Termin składania ofert: 7 **października 2025 r.**